



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.HB73.B.00539/23

Серия RU № 0448829

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Стройтехэксперт". Место нахождения: 111024, РОССИЯ, город Москва, улица Энтузиастов 2-я, дом 5, этаж 3, помещение V, комната 20 (рм 2). Адрес места осуществления деятельности: 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, офис С, этаж 02, помещение 92-045. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB73. Дата решения об аккредитации: 29.04.2020. Телефон/факс: +7 (926) 125-98-01, адрес электронной почты: expert.stroyteh@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Промгазоборудование», УНП 190388367
Место нахождения (адрес юридического лица): 220007, Республика Беларусь, город Минск, улица Могилевская, дом 18, офис 7Н
Адрес места осуществления деятельности: 222666, Республика Беларусь, Минская область, город Столбцы, улица Здворьенская, дом 2
Телефон: +375 (17) 397 40 23 Адрес электронной почты: info@pgo.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Промгазоборудование», УНП 190388367
Место нахождения (адрес юридического лица): 220007, Республика Беларусь, город Минск, улица Могилевская, дом 18, офис 7Н
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 222666, Республика Беларусь, Минская область, город Столбцы, улица Здворьенская, дом 2

ПРОДУКЦИЯ

Арматура промышленная трубопроводная: Фильтры газовые, тип ФГ, номинальные диаметры до 300 мм, расчетное давление до 1,6 МПа, рабочая среда: природный газ, сжиженные углеводородные газы, воздух, азот и другие неагрессивные газы, 3-й категории согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 190388367.017-2023 «Фильтры газовые».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

842139800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 884 от 21.04.2023

года, выданного "Центр Экспертизы Промышленной Безопасности "Эксперт" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AK52) акта анализа состояния производства 20230418-01/ТРТС/РА от 18.04.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ"

Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»: Обоснование безопасности «Фильтры газовые ОБ», Паспорт фильтра типа ФГ, Руководство по эксплуатации, Сборочный чертеж, Расчет на прочность ФГп-К6-5-300-1,6, Технические условия ТУ ВУ 190388367.017-2023

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие оборудования требованиям технического регламента обеспечивается путем выполнения требований ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Срок эксплуатации, не менее, лет - 25.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

21.04.2023

ПО 20.04.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Щеленков Сергей Евгеньевич
(ф.и.о.)

Вдовин Валерий Викторович
(ф.и.о.)